



Uwagi:

1. NIEDOPUSZCZALNE JEST NARUSZANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU PODCZAS WYKONYWANIA INSTALACJI SANITARNYCH.
2. Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych (went. grawitacyjnej, inst. sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy oddzielenia PPOŻ (ściany i stropy) zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu.

Temat:		Rys:	
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów oraz instalacją pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY W KOMÓRNIKACH		S-1	
Adres:		Skala:	
Komorniki 7, gmina Kluczewsko		1:100	
Inwestor:		Branża:	
Gmina Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12 29-120 Kluczewsko woj. świętokrzyskie		Sanitarna	
Tytuł rysunku:		Data:	
Rzut parteru - inst. CO		kwiecień 2018	
Projektował:		Podpis:	
Jarosław Kosakowski		GP.II-63/26/75	
Opracował:			